

**DETALLE DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA
ADQUISICIÓN DE BIENES**

Código: SNMLCF-CGAF-FOR-001-2022

Versión: 1.0

Fecha: 11/07/2022

Página 1 de 5

DATOS GENERALES

NÚMERO:	DTIC-2024-074
ENTIDAD CONTRATANTE:	SERVICIO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
OBJETO DE LA CONTRATACIÓN	Repotenciación del equipamiento de los sistemas de energía regulada de los Centros Forenses Zonales del Servicio Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses
CPC A NIVEL 5	46122
DESCRIPCIÓN DEL CPC	CONVERTIDORES ESTATICOS (POR EJEMPLO RECTIFICADORES): UNIDADES DE ALIMENTACION ESTABILIZADA (UPS), CARGADORES DE BATERIA, CONVERTIDORES DE CICLOS ELECTRICOS
CPC A NIVEL 9	461220011
DESCRIPCIÓN DEL CPC	UPS
UNIDAD REQUIRENTE:	Dirección de Tecnologías de la Información y la Comunicación del SNMLCF
FECHA:	25/06/2024

Para la repotenciación del equipamiento de los sistemas de energía regulada de los Centros Forenses Zonales del Servicio Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, se requieren el reemplazo de las siguientes partes incluido el servicio técnico especializado:

**DETALLE DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
TIPO: ADQUISICIÓN DE BIENES**

N.	CANTIDAD	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UPS		
			Marca, modelo, capacidad, serie	CIUDAD	UBICACIÓN
1	34	BATERIA DE 12V 12AH SECA PARA UPS TERMINAL 151*98*95 MM	FIRMESA, ICDSP, 20 KVA, 1402p0108002	MACHALA	Ciudadela San Ramón MZ. SR4. Solar 1A, vía a Balosa, a un costado del cementerio municipal, cantón Machala
	1	SERVICIO TÉCNICO, CAMBIO, PUESTA EN MARCHA Y MANTENIMIENTO DE UPS			
2	34	BATERIA DE 12V 12AH SECA PARA UPS TERMINAL 151*98*95 MM	FIRMESA, ICDSP, 20 KVA, 1402p0108006	MACHALA	Ciudadela San Ramón MZ. SR4. Solar 1A, vía a Balosa, a un costado del cementerio municipal, cantón Machala
	1	SERVICIO TÉCNICO, CAMBIO, PUESTA EN MARCHA Y MANTENIMIENTO DE UPS			

**DETALLE DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA
ADQUISICIÓN DE BIENES**

Código: SNMLCF-CGAF-FOR-001-2022

Versión: 1.0

Fecha: 11/07/2022

Página 2 de 5

3	34	BATERIA DE 12V 12AH SECA PARA UPS TERMINAL 151*98*95 MM	FIRMESA, ICDS, 20 KVA, 1402P0108009-BT	LOJA	Av. Éxodo de Yangana, vía Malacatos. Sector Capulí, a una cuadra del Jardín Botánico de la Universidad de Nacional de Loja, cantón Loja.
	1	SERVICIO TÉCNICO, CAMBIO, PUESTA EN MARCHA Y MANTENIMIENTO DE UPS			
4	34	BATERIA DE 12V 12AH SECA PARA UPS TERMINAL 151*98*95 MM	FIRMESA, ICDS, 20 KVA, 1402p0108016-BT	LOJA	Av. Éxodo de Yangana, vía Malacatos. Sector Capulí, a una cuadra del Jardín Botánico de la Universidad de Nacional de Loja, cantón Loja.
	1	SERVICIO TÉCNICO, CAMBIO, PUESTA EN MARCHA Y MANTENIMIENTO DE UPS			
5	68	BATERIA DE 12V 9AH SECA PARA UPS TERMINAL 151*65*94 MM	FIRMESA, ICDS, 20 KVA, 1402p0165009-BT	CUENCA	Av. General Escandón, quinta balsa, atrás del estadio de la liga, cantón Cuenca.
	1	SERVICIO TÉCNICO, CAMBIO, PUESTA EN MARCHA Y MANTENIMIENTO DE UPS			
6	68	BATERIA DE 12V 9AH SECA PARA UPS TERMINAL 151*65*94 MM	FIRMESA, ICDS, 20 KVA, 1402p0165006-BT	CUENCA	Av. General Escandón, quinta balsa, atrás del estadio de la liga, cantón Cuenca.
	1	SERVICIO TÉCNICO, CAMBIO, PUESTA EN MARCHA Y MANTENIMIENTO DE UPS			
7	68	BATERIA DE 12V 9AH SECA PARA UPS TERMINAL 151*65*94 MM	FIRMESA, ICDS, 20 KVA, 1402P0165003	ESMERALDA S	Isla Luis Vargas Torres, junto al Campamento del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, cantón Esmeraldas
	1	SERVICIO TÉCNICO, CAMBIO, PUESTA EN MARCHA Y MANTENIMIENTO DE UPS			
8	68	BATERIA DE 12V 9AH SECA PARA UPS TERMINAL 151*65*94 MM	FIRMESA, ICDS, 20 KVA, 1402P0165012	ESMERALDA S	Isla Luis Vargas Torres, junto al Campamento del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, cantón Esmeraldas
	1	SERVICIO TÉCNICO, CAMBIO, PUESTA EN MARCHA Y MANTENIMIENTO DE UPS			
9	34	BATERIA DE 12V 12AH SECA PARA UPS TERMINAL F2 151*98*95 MM	FIRMESA, ICDS, 15 KVA, 1303P0134002	AMBATO	Parque industrial, sector El Pisque, barrio Amazonas, Av. 4 y calle F. Antes del camal del GAD-AMBATO, cantón Ambato.
	1	SERVICIO TÉCNICO, CAMBIO, PUESTA EN MARCHA Y MANTENIMIENTO DE UPS			

**DETALLE DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA
ADQUISICIÓN DE BIENES**

Código: SNMLCF-CGAF-FOR-001-2022

Versión: 1.0

Fecha: 11/07/2022

Página 3 de 5

10	34	BATERIA DE 12V 12AH SECA PARA UPS TERMINAL 151*98*95 MM	FIRMESA, ICDSP, 15 KVA, 1303P0134009	AMBATO	Parque industrial, sector El Pisque, barrio Amazonas, Av. 4 y calle F. Antes del camal del GAD-AMBATO, cantón Ambato.
	1	SERVICIO TÉCNICO, CAMBIO, PUESTA EN MARCHA Y MANTENIMIENTO DE UPS			
11	68	BATERIA DE 12V 9AH SECA PARA UPS TERMINAL 151*65*94 MM	FIRMESA, ICDSP, 20 KVA, 1402p0108012-BT	LAGOAGRIO	Vía San Vicente KM 3 1/2, a lado del nuevo cementerio de Nueva Loja, cantón Nueva Loja.
	1	SERVICIO TÉCNICO, CAMBIO, PUESTA EN MARCHA Y MANTENIMIENTO DE UPS			
12	68	BATERIA DE 12V 9AH SECA PARA UPS TERMINAL 151*65*94 MM	FIRMESA, ICDSP, 20 KVA, 1402p0108003-BT	LAGOAGRIO	Vía San Vicente KM 3 1/2, a lado del nuevo cementerio de Nueva Loja, cantón Nueva Loja.
	1	SERVICIO TÉCNICO, CAMBIO, PUESTA EN MARCHA Y MANTENIMIENTO DE UPS			
13	25	BATERIA DE 12V 18AH SECA PARA UPS TERMINAL 181*77*167 MM	FIRMESA, DATALINE ANDOLAS, 20 KVA, HF330203911BS00 002B	SANTO DOMINGO	Av. Río Toachi y Catacocha. Sector ECU 911, cantón Santo Domingo.
	1	SERVICIO TÉCNICO, CAMBIO, PUESTA EN MARCHA Y MANTENIMIENTO DE UPS			
14	34	BATERIA DE 12V 12AH SECA PARA UPS TERMINAL 151*98*95 MM	FIRMESA, ICDSP, 15 KVA, 1303p0165001	SANTO DOMINGO	Av. Río Toachi y Catacocha. Sector ECU 911, cantón Santo Domingo.
	1	SERVICIO TÉCNICO, CAMBIO, PUESTA EN MARCHA Y MANTENIMIENTO DE UPS			

Las mediadas de las baterías están expresadas en milímetros y pueden tener una variación de +/- de 1mm a 2 mm en sus dimensiones.

Nota: Es preciso indicar que los equipos detallados son propiedad del Servicio Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

**DETALLE DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA
ADQUISICIÓN DE BIENES**

Código: SNMLCF-CGAF-FOR-001-2022

Versión: 1.0

Fecha: 11/07/2022

Página 4 de 5

GARANTÍA TÉCNICA	TIPO		TIEMPO
	REPUESTOS	MANO DE OBRA	En repuestos (baterías) 1 año Mano de obra: 6 meses
	X	X	

INFORMACIÓN DE CONTACTO	
RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO:	Diego Hernández
TELÉFONO DE CONTACTO:	593-23934220 Ext. 249
CORREOS ELECTRÓNICOS PARA ENVÍO DE PROFORMAS:	compraspublicas@cienciasforenses.gob.ec , o snmlcf.proformas@gmail.com , o snmlcf.proformas@outlook.com o entregar físicamente las proformas en el Servicio Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses Planta Central Quito, ubicado en la Av. Mariana de Jesús 21-30 y Av. Antonio José de Sucre (cuarto piso).

Con base en la descripción de la necesidad institucional detallada, se solicita la presentación de proformas para la provisión del servicio, hasta **el 28 de junio del 2024 a las 17:00 horas**.

Requisitos de la proforma:

La proforma debe de forma obligatoria contener la siguiente información:

- Fecha de emisión.
- Número de proforma.
- Destinatario de la proforma (**SERVICIO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES RUC: 1768187190001 DIRECCIÓN: AV. MARIANA DE JESÚS 21 - 30 y AV. ANTONIO JOSÉ DE SUCRE**).
- Ruc del proveedor.
- Descripción de los bienes (**la descripción debe corresponder a los componentes técnicos del bien**), **cantidad, precio unitario y valor total**.
- Plazo de entrega 45 días a partir del día siguiente a la suscripción del contrato
- Forma de pago Contra - entrega.
- Vigencia de la oferta (**al menos 60 días**).
- Garantía en baterías mínimo 1 año y en mano de obra mínimo 6 meses
- Datos del proveedor (**números de contacto, dirección, correo electrónico**).
- Firma o sello del proveedor.

**DETALLE DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA
ADQUISICIÓN DE BIENES**

Código: SNMLCF-CGAF-FOR-001-2022

Versión: 1.0

Fecha: 11/07/2022

Página 5 de 5

- En la descripción de la proforma debe constar el CPC de la contratación tal como consta en el presente documento.

Documentos que debe adjuntar a la proforma:

- Copia de RUC con código QR.
- Copia de RUP con firma electrónica del proveedor.
- Fichas técnicas de los bienes con firma electrónica del proveedor.

FIRMAS DE RESPONSABILIDAD:

Elaborado por:

Tlgo. Diego Hernández
**ANALISTA DE TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN**

Revisado y aprobado por:

Mgs. Christian Chacón.
**DIRECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN**